

Bedienungsanleitung Trafoschaltrelais TSRL

> Bedienungsanleitung

Trafoschaltrelais | Typ TSRL



Hinweis: Installation und Inbetriebnahme darf nur von einer Fachkraft oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Fachkraft vorgenommen werden.

Das Transformator-Schalt-Relais TSRL dient zum sanften Schalten von Einphasentransformatoren. Das TSRL wird einfach zwischen Netzschalter und Transformator geschaltet. Es kann auch als Netzschalter benutzt werden, wenn es über den Steuereingang betätigt wird. In dieser Applikation ist keine Potentialtrennung vorhanden.

Achtung


Bei Standardversion keine Fremdspannung am Steuereingang (Klemme S1/S2) einspeisen. Die Klemme S1 und S2 sind netzpotentialbehaftet und müssen zum Einschalten überbrückt werden. Der angeschlossene Kontakt bzw. Optokoppler-Transistor muss daher potentialfrei sein und eine Prüfspannung von 2,5kV aufweisen. Wenn anstelle des Kontaktes eine Drahtbrücke zwischen Klemme S1 und S2 verwendet wird, muss diese entsprechend isoliert sein.

Sicherheitshinweis

Beim Schalten über den Steuereingang und ohne Netzschalter schaltet der TSRL nicht potentialtrennend, weil parallel zu Klemme 1 und 2 ein Thyristor mit zusätzlichem Snubber-RC-Glied geschaltet ist. Daher muss für Arbeiten am angeschlossenen Transformator oder an der sekundärseitigen Last vor dem TSRL freigeschaltet werden.

Allgemein

Das TSRL magnetisiert den Transformator vor jedem Einschalten für kurze Zeit vor. Dies geschieht mit unipolar wirkenden Spannungsimpulsen. Die Stärke der Vormagnetisierung ist für jeden Transformator gleich und sollte den Umkehrpunkt der Hystereseurve erreichen. Die Breite der dazu nötigen Spannungsimpulse muß an die unterschiedlichen Transformatortypen wie Paketkertrafos oder Ringkerntransformatoren angepasst werden. Dazu dient ein Potentiometer im TSRL.




Bedienungsanleitung Trafoschaltrelais TSRL

Einstellung der Vormagnetisierung am Trimm-Potentiometer für Trafotyp

- > Ringkerntransformatoren: Auf die Markierung R
- > Paket-Kern-Transformator: Auf die Markierung P (werkseitige Einstellung). Die korrekte Einstellung kann bei diesem Typ zwischen „10- und 14 Uhr“ variieren.
- > Schnittbandkerntransformatoren Potentiometer zwischen Markierung „P“ und „R“ stellen.
- > Schaltnetzteile: Potentiometer auf 16:30 Uhr (CW) stellen.

Geräteansicht zur Potentiometereinstellung:

Einstellbild Trafotyp muss auf dem Typenschild aufrecht stehend lesbar sein.



Einstellhilfe für Potentiometer

Ein Zeigerinstrument für Wechselstrom in Reihe zum TSRL (z.B. parallel zur geöffneten Sicherung) geschaltet zeigt, ob mit oder ohne Stromstöße eingeschaltet wird. Wenn weder während noch am Ende der Vormagnetisierung Stromspitzen entstehen, ist das TSRL richtig auf den Transformator eingestellt (der Zeiger bleibt ruhig). Optimale Einstellung: siehe Einstellanleitung unten.

Einstellung am Beispiel eines Ringkerntransformators

Falsche Einstellung	Richtige Einstellung	Falsche Einstellung
Die Vormagnetisierung ist zu schwach. Das Potentiometer steht zu weit links. Die positiven Magnetisierungs-Stromspitzen sind zu klein. Ein großer negativer Einschaltstromstoß wird sichtbar. (leerlaufender Transformator)	Die Vormagnetisierung ist gerade stark genug. Das Potentiometer steht richtig. Es ist kein Einschaltstromstoß sichtbar. (belasteter Transformator)	Die Vormagnetisierung ist zu stark. Das Potentiometer steht zu weit rechts. Große positive Magnetisierungsstromspitzen werden sichtbar. (belasteter Transformator)

Gehäuse

